

notifizierte Prüfstelle **CE 1213**  
SKZ - TeConA GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 22  
97076 Würzburg

## BESCHEINIGUNG Nr. 94511/10-4

Hiermit wird bestätigt, dass die blasgeformten Tanks aus Polyethylen des Fabrikates

**Trio 1100 I aus Lupolen 4261 AG UV**

des Herstellers

### Dehoust GmbH

Gutenbergstraße 5-7  
69181 Leimen

nach den Ergebnissen des Prüfberichts Nr. 32000/96 und Gutachten Nr. 94511/10-4 des akkreditierten Prüflabors der

### SKZ - TeConA GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 22  
97076 Würzburg

den Bestimmungen der Anforderungsnorm an ortsfeste Tanks aus Thermoplasten für die oberirdische Lagerung von Heizölen und Dieselkraftstoffen

### DIN EN 13341 : 2009

entspricht.

Es wurden folgende Prüfungen durchgeführt:

#### Prüfung der Werkstoffeigenschaften

(Dichte, Schmelzindex, Zugfestigkeit, Ölbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit)

#### Bauteileigenschaften

(Tank-Füllvolumen, Tank-Masse, Tank-Wanddicke, Schlagfestigkeit, Verformung und Dehnung, Druckfestigkeit, Dichtheit)

Das Produkt erfüllt die Anforderungen zur Kennzeichnung der ortsfesten Tanks aus Thermoplasten für die oberirdische Lagerung von Heizölen und Dieselkraftstoffen in Gebäuden mit dem CE-Zeichen auf Basis der durchgeführten Erstprüfung. Die Bescheinigung bestätigt die Normkonformität des im o. g. Prüfbericht geprüften Produkts.

Würzburg, 7. Dezember 2010

i. V. 

Zertifizierungsstelle