

Tanksystem:

## PE-System-Tank 750


Produktbezeichnung: System PE 750  
 Herstellungszeitraum: 1991 - 1999  
 Zulassungsnummer: 09/BAM/4.02/21/80  
 PA - VI 321.034  
 Z - 40.21 - 37 (1995 - 1997)  
 Z - 40.21 - 149 (1997 - heute)  
 Füllsystem: KW - 0 - 04 (blau)



### Daten zum Grenzwertgeber: Typ 185

Hersteller: Fa. Keller  
 Zulassungsnummer: 01 / PTB / III B / S 1768  
 Sondenlänge: 360 mm

### GWG-Konstruktionsmaße GWG-Einstelltabelle



Tank Anzahl	Gesamtvolumen m <sup>3</sup>	Einstellmaß "x" mm	Kontrollmaß "y" mm
1	0,75	328	17
2	1,5	293	52
3	2,25	268	77
4	3,0	268	77
5	3,75	243	102
6 - 25	4,5 - 18,75	228	117